

คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานที่ให้บริการ	การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
ขอบเขตการให้บริการ	

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี	วันจันทร์ - วันศุกร์
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๑๐๙๙๙๔ ต่อ ๑๐๖	(ยกเว้นวันหยุดที่ราชการกำหนด)
โทรสาร : ๐๔๒-๑๐๙๙๙๔	ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.(ไม่หยุดพักเที่ยง)
เว็บไซต์ : www.nasee.go.th	

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

บทบาทและหน้าที่ในการดำเนินการตามภารกิจ ตามแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้มีการถ่ายโอนกิจกรรมกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด

ลำดับที่	กิจกรรมที่ถ่ายโอน	ผู้ดำเนินการ
๑	การตรวจตราการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ - สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๑ (ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)	-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒	การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรา การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ (๑) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๒ (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร) (๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก) (๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ) (๔) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)	-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓	การอนุญาตและการตรวจตรา การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ (๑) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่) (๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนย่อย)	-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	(๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๑ (สถานบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ่) (๔) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)	
	๓.๑ การอนุญาตก่อสร้าง ๓.๑.๑ การเห็นชอบให้ทำการก่อสร้าง (๑) การรับเรื่องขออนุญาต - ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการยื่นเรื่อง (๒) ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต - แจ้งนัดหมายกับกรมธุรกิจพลังงานกรณีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดกรณีอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันตรวจสอบสถานที่และลงบันทึกร่วมกัน - เมื่อตรวจสอบที่ถูกต้องแล้วให้แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมส่งเรื่องราวการขออนุญาต พร้อมแบบก่อสร้าง และรายงานการคำนวณทั้งหมดไปให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบให้ความเห็นชอบ (๓) ตรวจสอบแบบแผนผังแบบก่อสร้าง และรายการคำนวณ - เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดจะแจ้งผลการพิจารณาให้ อบท.ทราบ (๕) แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบให้ก่อสร้างให้ผู้ขออนุญาตทราบ ๓.๑.๒ การทดสอบและการตรวจสอบระบบความปลอดภัย (๑) การรับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัย - เมื่อได้รับแจ้งการขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ขออนุญาตที่ได้ติดตั้งถังระบบท่อ และอุปกรณ์ แล้วแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดทราบ ภายใน ๓ วัน (๒) ตรวจสอบและทดสอบถัง ระบบท่อ และอุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิง - เมื่อได้ตรวจสอบและทดสอบแล้ว กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดจะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ๓.๑.๓ การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง - รับแจ้งขอรับใบอนุญาตจากผู้ขออนุญาตเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การขออนุญาต - ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ และระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย - พิจารณาออกใบอนุญาต และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานหรือ สำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี -กรมธุรกิจพลังงานหรือ สำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -กรมธุรกิจพลังงานหรือ สำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๓

เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงาน เป็นไปด้วยความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การปฏิบัติงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ ไว้ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมธุรกิจพลังงาน

๑.๑ การเตรียมรับการกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี และดำเนินการดังนี้

(๑) หน่วยงานรองรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งสถานที่ตั้งหน่วยงานให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อประสานการติดต่อ

(๒) บุคลากร จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง และต้องแจ้งรายชื่อให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อประสานการติดต่อ

(๓) ข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประสานกับกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ในการจัดรวบรวมข้อมูลของสถานที่ประกอบกิจการที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจตราต่อไป

(๔) สถานที่ติดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ประชาชนทราบ

(๕) การรับมอบงาน กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เมื่อได้รับการแจ้งตาม (๑) ถึง (๓) แล้ว จะดำเนินการรวบรวมรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่นัดหมาย

๑.๒ การตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน

(๑) จัดทำแผนการตรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนการตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเสนอให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาประสานงานการตรวจตราร่วมกัน

(๒) การดำเนินการตรวจตรา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตรวจตราให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๒

(๓) การรายงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรวบรวมผลการตรวจตราทุกเดือน รายงานให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ

๑.๓ การออกใบรับแจ้งกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

(๑) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการประกอบกิจการให้ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายผังเมืองให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในวันที่ได้รับแจ้ง เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป

(๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.น๒ ภายในวันที่รับแจ้ง หากเห็นว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(๓) เมื่อออกใบรับแจ้งแล้ว ให้รายงานให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง

๑.๔ การอนุญาตกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

(๑) การเห็นชอบแบบให้ทำการก่อสร้าง

(๑.๑) การรับเรื่องขออนุญาต

เมื่อได้รับคำขออนุญาตแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆตามที่กำหนดในรายการประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๓ ให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้คืน เรื่องแก่ผู้ยื่นคำขออนุญาตภายใน ๗ วัน หากถูกต้องให้แจ้งกรมธุรกิจ พลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน

(๑.๒) ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งนัดหมายกับกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อร่วมกันตรวจสอบสถานที่และลงบันทึกการตรวจสอบร่วมกัน หากผลการตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อขัดข้องพร้อมส่งเรื่องคืนผู้ขออนุญาตหากผลการตรวจสอบถูกต้องและไม่ขัดต่อข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลการตรวจสอบพร้อมเรื่องราวการขออนุญาตแบบแผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการคำนวณทั้งหมดไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัย

(๑.๓) ตรวจสอบแบบแผนผัง แบบก่อสร้างและรายการคำนวณ

เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี จะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

(๑.๔) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ

เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

(๒) การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย

(๒.๑) การรับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัย

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งการขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ขออนุญาตที่ได้ติดตั้งถึง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ำมันแล้ว ให้แจ้งให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบภายใน ๓ วันทำการ

(๒.๒) การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย

กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี จะส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมการทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถัง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ำมัน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้ขออนุญาต

(๓) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

(๓.๑) เมื่อผู้ขออนุญาตก่อสร้างสถานประกอบกิจการตามแบบก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบแล้วเสร็จให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓.๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบระยะปลอดภัยทางเข้าออกของยานพาหนะ อาคารบริการ แนวเขตสถานที่ประกอบกิจการ กำแพงกันไฟ รางระบายน้ำ บ่อักกไขมัน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบ ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ตรวจสอบหลักฐานการได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อม หรือกระทำสิ่งล่วงล้ำแล้วแต่กรณี แล้วจึงทำการบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน

(๓.๓) ผลการตรวจสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตเพื่อปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาอนุญาต ตามแบบ ธพ.น๔ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

(๓.๔) ระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้งก่อสร้างแล้วเสร็จจนเสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตต้องไม่เกิน ๑๕ วันทำการ

(๓.๕) เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาใบอนุญาตไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๕ วันทำการ เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน

(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่การยื่นขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่จนถึงการได้รับอนุญาตกระทำการในทำนองเดียวกันกับการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในครั้งแรกโดยอนุโลมตาม (๑) ถึง (๓) และหากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถึงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อ และระบบอุปกรณ์ไม่ต้องดำเนินการตาม (๒)

(๕) การต่ออายุใบอนุญาต

(๕.๑) การรับเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต

(๕.๑.๑) ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๖ ภายใน ๖๐ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยยื่นคำขอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕.๑.๒) เมื่อได้รับคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่กำหนดในรายการประกอบแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้คืนเรื่องแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน ๗ วัน

(๕.๒) การออกใบอนุญาตต่ออายุ

(๕.๒.๑) ในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักฐานการบันทึกผลการตรวจตราสถานที่ขออนุญาตที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราไว้แล้ว ไม่เกินระยะเวลา ๑๘๐ วัน มาประกอบการพิจารณา หากเห็นว่าไม่ปลอดภัย และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะสถานที่ประกอบกิจการใดๆ ให้ออกใบอนุญาตได้

(๕.๒.๒) จากบันทึกผลการตรวจสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาต และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

(๕.๒.๓) ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องขอต่อใบอนุญาตจนเสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่ออายุต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ทำการ

(๕.๒.๔) เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาใบอนุญาตไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๑๕ วัน เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน

(๖) การโอนใบอนุญาต

(๖.๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้แก่บุคคลอื่นให้ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ขอรับโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๘ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๖.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่กำหนดในรายการประกอบแบบคำขอโอนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น๘ หากไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนเรื่องแก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตภายใน ๗ วัน หากถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

(๖.๓) ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องขอโอนใบอนุญาตจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการออกใบอนุญาตต้องไม่เกิน ๑๕ วันทำการ

(๖.๔) เมื่อออกใบอนุญาตโอนแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาใบอนุญาตไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๕ วัน ทำการ เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน

(๗) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ดาวาระ

(๗.๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งต่อไปยังกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี

(๗.๒) กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตามข้อ ๒

๑.๕ การประเมินและติดตามผลการดำเนินการ

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และหากเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานใดยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นในระหว่างปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนนี้ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป

๒. การประสานงาน

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อสงสัยในการปฏิบัติการกิจด้านงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้หารือกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัด ที่กำกับดูแลพื้นที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา

- | | |
|--|----------------|
| ๑. การออกใบรับแจ้งกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ไม่เกิน ๑ วัน |
| ๒. การอนุญาตกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ไม่เกิน ๑๕ วัน |
| ๓. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ไม่เกิน ๑๕ วัน |
| ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ไม่เกิน ๑๕ วัน |
| ๕. การต่ออายุใบอนุญาต เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |
| ๖. การโอนใบอนุญาต เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |

**หมายเหตุ ระยะเวลาที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่กรณี

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการถ่ายโอนกิจกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงจากกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจตรา ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการ และการออกใบอนุญาตกิจการที่ต้องแจ้ง / ขออนุญาต ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ทราบก่อนประกอบกิจการ คือ

๑. กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	ชนิด	ภาชนะบรรจุ	ปริมาณน้ำมัน
๑.สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน เชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๒ (โรงงานขนาดเล็ก หรือเพื่อ การเกษตร)	ไวไฟมาก	ขวด ,กระป๋อง ,ถัง ,ถังเก็บ บนดินขนาดเล็ก	เกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร
	ไวไฟปานกลาง	ขวด ,กระป๋อง ,ถัง ,ถังเก็บ บนดินขนาดเล็ก	เกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
	ไวไฟน้อย	ขวด ,กระป๋อง ,ถัง ,ถังเก็บ บนดินขนาดเล็ก ,ถังเก็บบน ดินขนาดใหญ่ ,ถังเก็บใต้ พื้นดิน	เกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร
๒.สถานบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ ๑ (ปั้มถึงลอยริมถนนขนาด เล็ก)	ไวไฟมาก	-	ห้ามเก็บ
	ไวไฟปานกลาง	ถังเก็บบนดินขนาดใหญ่	รวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
	ไวไฟน้อย	ถังเก็บบนดินขนาดใหญ่	
	ไวไฟน้อย (หล่อ สั่น)	ขวด ,กระป๋อง	ไม่มีข้อกำหนด
๓.สถานบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง ประเภท ง (ปั้มหลอดแก้วมือหมุน)	ไวไฟมาก	ถัง	ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร
	ไวไฟปานกลาง	ถัง	
	ไวไฟน้อย	ถัง	
	ไวไฟน้อย (หล่อ สั่น)	ขวด ,กระป๋อง	ไม่มีข้อกำหนด
๔.สถานบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง ประเภท จ ลักษณะที่ ๑ (ปั้มทางน้ำขนาดเล็ก)	ไวไฟมาก	-	ห้ามเก็บ
	ไวไฟปานกลาง	ถังเก็บที่ติดตั้งภายในโป๊ะ เหล็ก ,ถังเก็บบนดินขนาด ใหญ่	รวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
	ไวไฟน้อย		
	ไวไฟน้อย (หล่อ สั่น)		ไม่มีข้อกำหนด

๒. กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ซึ่ง อปท. ได้รับการถ่ายโอน ๔ ประเภท ดังนี้

สถานประกอบการ น้ำมัน เชื้อเพลิง	ชนิด	ภาชนะบรรจุ	ปริมาณน้ำมัน
๑. สถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง ประเภท ก (สถานีบริการติดถนนใหญ่)	ไวไฟมาก	ถังเก็บใต้พื้นดิน	เก็บในพื้นที่ตาม พรบ. ผัง เมืองที่มีการกำหนดพื้นที่ หนาแน่นมาก , ปานกลาง , ให้ เก็บได้ไม่เกิน ๑๘๐,๐๐๐ ลิตร นอกเขตให้เก็บได้ ๓๖๐,๐๐๐ ลิตร
	ไวไฟปานกลาง		
	ไวไฟน้อย		
	ไวไฟน้อย (หล่อ สั่น)	ขวด , กระจบ , ถัง	ไม่มีข้อกำหนด
๒. สถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง ประเภท ข (สถานีบริการติดถนนซอย)	ไวไฟมาก	ถังเก็บใต้พื้นดิน	ไม่เกินกว่า ๖๐,๐๐๐ ลิตร
	ไวไฟปานกลาง	ถังเก็บใต้พื้นดิน	รวมกันไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ลิตร
	ไวไฟน้อย		
	ไวไฟน้อย (หล่อ สั่น)	ขวด , กระจบ	ไม่มีข้อกำหนด
๓. สถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ ๒ (ปั๊มถังลอยริม ถนนขนาดใหญ่)	ไวไฟมาก	-	ห้ามเก็บ
	ไวไฟปานกลาง	ถังเก็บบนดินขนาดใหญ่	รวมกันเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร แต่ไม่เกินกว่า ๖๐,๐๐๐ ลิตร
	ไวไฟน้อย		
๔. สถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง ประเภท จ ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการ ทางน้ำขนาดใหญ่)	ไวไฟมาก	ถังเก็บใต้พื้นดิน	ไม่มีข้อกำหนด
	ไวไฟปานกลาง		
	ไวไฟน้อย		
	ไวไฟมาก	ถังเก็บบนดินขนาดใหญ่ , ถัง เก็บที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก	ไม่มีข้อกำหนด เก็บได้ถังละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
	ไวไฟปานกลาง		
	ไวไฟน้อย		

๔. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน น.ส.๓, น.ส.๓ก, ส.ค.๑ เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่นๆ

๕. สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบดูแลที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

๖. สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทำทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่
ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสำหรับยานพาหนะเข้า - ออกสถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ ๑ เพื่อการจำหน่ายหรือขาย หรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วย
สำเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากเจ้าหน้าที่ และรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง
ถนนส่วนบุคคล หรือลำน้ำสาขานั้น

๗. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด

๘. แผนผังของสถานที่ประกอบกิจการ จำนวน ๓ ชุด

๙. แบบก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด
๑๐. รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด
๑๑. หนังสือรับรองจากวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คำนวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน ๑ ฉบับ

เอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารสิทธิการใช้ที่ดิน

๑. เอกสารแสดงสิทธิในการใช้ที่ดิน โฉนดที่ดิน น.ส.๓, น.ส.๓ก, ส.ค.๑ อื่นๆ
๒. สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล และรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว
๓. หนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี (กรณีอยู่ในพื้นที่บังคับตามกฎหมายดังกล่าว)
๔. สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)

เอกสารด้านเทคนิคของสถานประกอบการ

๑. แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบที่น้ำมันเชื้อเพลิง ระบบบำบัดหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบอุปกรณ์รั่วภัย ระบบไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ จำนวน ๓ ชุด แล้วแต่กรณี
๒. รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรง จำนวน ๑ ชุด
๓. หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน ๑ ฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่ปรึกษา ในการออกแบบสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จากกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. เอกสารอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

- | | |
|--|----------------|
| (๑) ค่าขอ | ฉบับละ ๒๐๐ บาท |
| (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ | ฉบับละ ๒๐๐ บาท |
| (๓) การอนุญาตให้ใช้ถังหรือภาชนะในการบรรจุ หรือขนส่ง
น้ำมันเชื้อเพลิง โดยคิดตามปริมาตรสถานะของเหลว | |

หรือเทียบเท่าตามน้ำหนักในกรณีที่เป็นการบรรจุ

หรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงสถานะก๊าซ

(ก) ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ถึงละ ๔,๐๐๐ บาท

(ข) ปริมาตรเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร

ให้คิดค่าธรรมเนียม ๔๐๐ บาท

ต่อปริมาตรทุกๆ ๑๐,๐๐๐ ลิตร

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร


ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

ในการออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคำนึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการ ชนิด หรือปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะอนุญาตก็ได้

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๐๙๙๙๔ ต่อ ๑๐๖
หรือเว็บไซต์ www.nasee.go.th

ขั้นตอนการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี



ขั้นตอนการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

